

## Installations électriques *Haute et basse tension*



- Quoi ?** ✓ Tous les établissements (bureaux, commerces, industries, entrepôts, transporteurs, hôtels, restaurants...).
- Pourquoi ?** ✓ Prévenir le risque d'incendie, d'explosion, d'électrisation et d'électrocution.
- Quand ?** ✓ Tous les ans.
- Par qui ?** ✓ Organisme accrédité Cofrac.

## Installations de gaz combustibles



- Quoi ?** ✓ Les installations qui alimentent en gaz naturel, propane ou butane, les équipements de chauffage, de production d'eau chaude ou de cuisson (hôtels, cafés, restaurants...).
- Pourquoi ?** ✓ Prévenir les risques de fuite de gaz en vérifiant l'état d'entretien et le bon fonctionnement des installations.
- Quand ?** ✓ Tous les ans.
- Par qui ?** ✓ Organisme compétent.

## Appareils de levage



- Quoi ?** ✓ Tous les engins de levage (nacelles, chariots, ponts élévateurs, engins de travaux publics...).
- Pourquoi ?** ✓ Prévenir les risques engendrés par l'élévation d'une charge significative.
- Quand ?** ✓ Une ou deux fois par an.
- Par qui ?** ✓ Organisme compétent.

## Portes & portails automatiques



- Quoi ?** ✓ Toutes les portes et portails (type tambour, pivotante, sur volet à enrouleur...).
- Pourquoi ?** ✓ Prévenir les risques d'une détérioration pour les utilisateurs et les employés (écrasement, pincement, coincement...).
- Quand ?** ✓ A minima tous les 6 mois.
- Par qui ?** ✓ Organisme compétent.

**Votre contact :** Grégoire Dupont-Tingaud  
g.dupont-tingaud@poleverification.fr - 06 75 42 02 05

**NOS ATOUTS : DISPONIBILITÉ - QUALITÉ - TARIFS**

**Administration & assistance commerciale**

Brigitte Couvry - 01 43 56 59 66 - contact@poleverification.fr - www.poleverification.fr  
Siège social : 92-98, boulevard Victor-Hugo - 92110 Clichy

### > Contrôle des installations électriques et compte rendu Q18

Les principales obligations réglementaires sont définies par le décret n° 2010-1016 du 30 août 2010 relatif aux obligations de l'employeur pour l'utilisation des installations électriques des lieux de travail et l'arrêté du 26 décembre 2011, qui précise les modalités de vérification de ces installations au regard du code du travail (articles R. 4226-14, 16 et suivants).

Obligatoire chaque année, la vérification vise à identifier et analyser les points de non conformité. Le rapport de vérification permet de faire procéder à des correctifs par un électricien habilité. Ces vérifications garantissent le respect de la législation et sécurisent votre activité, protègent vos collaborateurs ainsi que votre entreprise.

### > Contrôle des installations de gaz combustibles

Ces vérifications visent toutes les installations alimentées en gaz combustible afin d'éviter les risques de fuite, explosion, incendie ou intoxication. Elles sont obligatoires tant au titre du code du travail (article R. 4224-17) que du règlement de sécurité des Établissements Recevant du Public (ERP), articles GZ30 et PE4, complétés par l'arrêté du 23 février 2018.

### > Engins de levage et de travaux publics

Les appareils et accessoires de levage sont soumis réglementairement à des vérifications lors des mises ou remises en service ainsi qu'à des vérifications générales périodiques (VGP), conformément au code du travail (articles R. 4323-22, 23 et suivants) ainsi qu'à l'arrêté du 1<sup>er</sup> mars 2004 qui fixe le type de matériels à contrôler et la fréquence de ces contrôles.

Liste des principaux appareils de levage et engins de travaux publics concernés :



**Chariot élévateur**  
contrôle tous les 6 mois



**Nacelle, monte meubles, monte matériaux**  
contrôle tous les 6 mois



**Grue auxiliaire**  
contrôle tous les 6 mois



**Engins de terrassement et de travaux publics**  
(tractopelle, chargeuse, pelle hydraulique, tombereau, bouteur, autobétonnière, etc.)  
contrôle tous les 6 à 12 mois



**Bras de levage**  
contrôle tous les 6 mois



**Hayon élévateur**  
contrôle tous les 6 mois



**Accessoires de levage**  
(palan, élingue, harnais, cé de levage, etc.)  
contrôle tous les ans



**Pont roulant**  
contrôle tous les ans



**Pont élévateur ou table élévatrice**  
contrôle tous les ans

### > Portes et portails automatiques et semi-automatiques

Les systèmes de fermeture automatiques et semi-automatiques sont également soumis à des vérifications obligatoires lors de leur installation, puis périodiquement (au minimum tous les 6 mois) et à la suite de toute défaillance, conformément au code du travail (art. R. 4224-12 et 13) et à l'arrêté du 21 décembre 1993.

#### L'ABSENCE DE VÉRIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES : UN VÉRITABLE RISQUE

Si les installations et/ou équipements de votre établissement ne sont pas vérifiés, les risques sont multiples :

- Risque d'arrêt temporaire de votre activité (défaillance, dysfonctionnement des équipements, incident, incendie, explosion...).
- Dommage sur autrui (salariés, clients, patients, prestataires...).

✓ **Risque de retrait total ou partiel de l'assurance Responsabilité Civile ou franchise importante** : l'assureur peut, en cas de sinistre, décliner sa responsabilité en l'absence de vérification réglementaire.

✓ **Risque de fermeture en cas d'avis défavorable** de la commission de sécurité ou de sanctions par l'inspection du travail.

✓ **La responsabilité pénale et/ou civile du chef d'établissement peut être engagée** au motif de la « faute inexcusable de l'employeur » (article L. 452-1 du code de la sécurité sociale).

